

La Sociedad: **SOLPLAST**
Avda. Francisco Jimeno Sola. Polígono Industrial SAPRELORCA
ES-30817 LORCA
MURCIA (ESPAÑA)

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el N° de informe 2017AN1043



aitex
textile research institute

**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

N° 17AN1043

La muestra referenciada como:

"ALVAGUARD FR"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) y UNE-EN 13823:2012+A1:2016 (equivalente a EN 13823:2010+A1:2014), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (equivalente a EN 13501-1:2007+A1:2009) como:

"B-s1,d0"

Alcoy, 17 de Mayo de 2017.



Celia Dolça
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

